Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, тел.: 8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
ТО НД №12 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
(наименование органа государственного надзора)
658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая-3, тел. 21-6-82, E-mail: tond12@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

с.Завьялово
(место составления акта)

«19» февраля 2016 г.
(дата составления акта)
« 15 » ч. « 30 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ **49**

По адресу/адресам: *Завьяловский район, с.Глубокое, ул. Центральная 15*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения заместителя главного государственного инспектора ТО НД №12 по пожарному надзору Храпцова В.А. №49 от 02.02.2016г.*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: *Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка» Завьяловского района Алтайского края (МУНИЦИПАНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 «РОМАШКА» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)*
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: *«10» февраля 2016г с 11 ч. 00 мин. до «19» февраля 2016г. 15ч.30мин*
Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Отделом надзорной деятельности №12, Р.п.Благовещенка ул.Кольцева, 3, т. 21-6-82*
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): *Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна, «10» февраля 2016г. 11ч.00мин.* ✓
(фамилии, имена, отчества (в случае ,если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а) проводившее(ие) проверку: *Государственный инспектор Благовещенского района и районам по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович*
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: *Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна*
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.

1	Не организовано проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, не реже 1 раза в квартал.(МКДОУ "ГЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 "РОМАШКА" ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	МКДОУ" Глубоковский детский сад №7 "Ромашка""
2	Не организовано проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.(МКДОУ "ГЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 "РОМАШКА" ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	МКДОУ" Глубоковский детский сад №7 "Ромашка""
3	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.(МКДОУ "ГЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 "РОМАШКА" ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	МКДОУ" Глубоковский детский сад №7 "Ромашка""
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек.(МКДОУ "ГЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 "РОМАШКА" ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 38	МКДОУ" Глубоковский детский сад №7 "Ромашка""

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний: ---

нарушений не выявлено

проведен инструктаж с работниками организации (учениками и т.п.) «О мерах пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*: ***внесена***

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора): **имеется**

(заполняется при проведении выездной проверки)

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы: ***распоряжение заместителя главного государственного инспектора ТО НД №12 по пожарному надзору Храпцова В.А. №49 от 02.02.16г., инструкции «О мерах пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий»***

К акту проверки прилагаются:
протокол об административном правонарушении № 3 от « 19 » февраля 2016 г.
предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности
№ 49 / 1 / 9 от « 19 » февраля 2016 г.

Государственный инспектор ТО НД №12 по пожарному

Подписи лиц, проводивших проверку:_____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 19 » февраля 2016г.

_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19