*Алтайский край, с.Глубокое, ул. Центральная 15*
*(место составления акта)*

*«8» февраля 2017 г.*
*(дата составления акта)*
*« 11 » час. « 00 » мин.*

# АКТ ПРОВЕРКИ

**составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя**

***№ 21***

*01.02.2017 г. - 08.02.2017 г.* по адресу: *Алтайский край, Завьяловский район, с.Глубокое, ул. Центральная 15*
*(место проведения проверки)*

**На основании:** *Распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 21 от «27» декабря 2016 г.*

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)*

**была проведена проверка в отношении:** *Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского края*, **ИНН** *2241001950*, **ОГРН** *1022202073080*. **Юридический адрес (адрес регистрации):** *Алтайский край Завьяловский р-н Глубокое с Центральная ул 15 .*

***Объект защиты:*** *Здания и территория Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского края, по адресу: Алтайский край, Завьяловский район, с.Глубокое, ул. Центральная 15*

***Правообладатель:*** *Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка»« Завьяловского района Алтайского края*

*Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства*

**Продолжительность проверки:** с _09_ час. _00_ мин. *«08» февраля 2017 г.* до _11_ час. _00_ мин. *«8» февраля 2017 г.*

**Общая продолжительность проверки:** *1 рабочий день / 2 рабочих часа*
*(рабочих дней/часов)*

**Правовые основания проведения проверки:** *ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 9, 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»*

**Акт составлен:** ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6 по адресу: Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

*«08» февраля 2017 г.* 09 час. 00 мин.

*Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна* ✓
*Фамилии, имена, отчества* *Подпись*

**Вид проверки:** плановая *(плановая/внеплановая)*

**Форма проверки:** выездная *(документарная, выездная)*

**Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:** *Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович*

*(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)*

**Лица, привлекаемые к проведению проверки:** *эксперты не привлекались*

*(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)*

**При проведении проверки присутствовали:** *Заведующий детским садом Бауэр Елена Ивановна*

*(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

**В ходе проведения проверки:**

- **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

*- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МУНИЦИПАНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛУБОКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 «РОМАШКА» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ . ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 7 ст. 83).*

- **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.**
- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.**
- **выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны**

**быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: не выявлены.**

- **нарушений не выявлено: выявлены.**
- проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

_____ _____

*(подпись проверяющего)* *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

_____ _____

*(подпись проверяющего)* *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**Прилагаемые документы:** предписание № 21/1/1 от 08.02.2017 г., протокол об административном правонарушении №5 от 08.02.2017 г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

*Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору*

*Фартышев Юрий Александрович*

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

*Заведующий МКДОУ «Глубоковский детский сад №7 «Ромашка»» Завьяловского района*

*Бауэр Елена Ивановна*

*(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

*08.02.2017 г.* _____

*(подпись)*

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

_____

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)*

**Телефон доверия:**

*ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 8 (3852) 63-92-07*

*СРЦ 8 (9312) 98-55-47*

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Глубоковский детский сад №7 «Ромашка»» Завьяловского района Алтайского края с. Глубокое, ул Центральная,15**
тел. (385-62-25-3-24)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий**
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №6**

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 21/1/1 от 09.02.2017г. направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 09.02.2017г

Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписаний:

1. Копия договора образовательной организации с обслуживающей организацией.

| № п/п | Выявленные нарушения | Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений | Реквизиты документа, подтверждающего исполнение предписания (копия прилагается) | Отметка об исполнении (заполняется специалистом отдела Службы) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасностиФ.1.1 системма пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (МКДОУ №7 «Ромашка») | Заключен договор на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного пожарного и экологического мониторинга. | №0562-м. копия прилагается | |

Отчет сдал заведующий МКДОУ «Глубоковский детский сад №7 «Ромашка»» Бауэр Е.И.
ФИО лица, сдавшего отчет, должность

Отчет принял _____
ФИО специалиста, принявшего отчет